



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/K/0576/01/2016

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Oprawa oświetleniowa: MEDICA, modele: MEDICA 1, MEDICA 2, MEDICA HERMETIC, MEDICA NIGHT; typ montażu: PT, NT, G/K; typ źródła światła: LED, lampa T5, lampa T8, lampa TC-L**

Zawierający / containing: blachę stalową ocynkowaną, blachę stalową malowaną proszkowo, aluminium, poliwęglan, szybę hartowaną, PMMA, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w obiektach służby zdrowia, szpitalach, przychodniach, pomieszczeniach czystych typu „CLEAN ROOM”

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W pomieszczeniach służby zdrowia służących do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym wymagane jest stosowanie opraw z indeksem szczelności IP65 lub wyższym

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

LUG Light Factory Sp. z o. o.
65-127 Zielona Góra
ul. Gorzowska 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LUG Light Factory Sp. z o. o.
65-127 Zielona Góra
ul. Gorzowska 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-05-31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-05-31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 maja 2016

The date of issue of the certificate: 31st May 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Z up. Maciej Szulko
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW